

BERITA ACARA SURVE LAPANGAN
DPU. BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR
UPT. PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN
No. 593.1 / / 103.6..... / 20.....

Pada hari ini tanggal kami selaku Tim Teknis Survey mengadakan peninjauan lapangan untuk permohonan izin Utilitas sebagai berikut :

Nama / Pemohon :
Pekerjaan :
Alamat :

Jenis :
Lokasi :

Status Jalan :

I. Apabila Posisi tiang kabel optik ada pada jalan.

1. Letak Kabel Optik diluar bahu jalan Ka / Ki
2. Jarak Kabel Optik yang akan dikerjakan sejauh mungkin dari tepi perkerasan jalan.
3. Penanaman crossing kabel Optik dengan kedalaman 1,5 meter dari permukaan perkerasan jalan
4. Posisi Kabel Optik tidak mengganggu pengguna jalan dan keselamatan jalan
5. Kondisi Kabel Optik tidak membahayakan konstruksi jalan.
6. Dalam Tiang Eksisting di bagian paling atas terdapat warna biru

Tim Survey Lapangan :

PEMOHON PT. Jabatan	UPT. PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN
	1.
	NIP.
	2.
	NIP.
	3.
	NIP.
	4.
	NIP.
	5.
	NIP.